

仕様書

TAKEX

品名	端末確認ユニット
品番	R D - 0 6 T
電源電圧	D C 1 0 ~ 1 8 V (極性あり)
消費電流	1 5 0 m A 以下
入力	センサー入力 6 C H (b 接点) 警戒／解除入力 1 C H (a 接点／ b 接点切替式) リセット入力 1 C H (a 接点)
出力	個別出力 6 C H (b 接点) D C 3 0 V ・ 1 A A C 2 5 0 V ・ 1 A 総合出力 1 C H (c 接点) D C 3 0 V ・ 1 A A C 2 5 0 V ・ 1 A タンパー出力 1 C H (b 接点) D C 3 0 V ・ 1 A A C 2 5 0 V ・ 1 A
表示灯	電源表示灯 緑色 L E D : 受電時点灯 個別異常表示灯 赤色 L E D : 警報時点灯 (6 灯) 代表異常表示灯 赤色 L E D : 警報時点滅
センサー入力待機時間	4 段階 (1 5 分 ・ 3 0 分 ・ 6 0 分 ・ 1 2 0 分)
個別・代表異常表示灯	表示有／表示無の切替式
警戒入力	警戒時 a 接点／ b 接点切替式
使用可能周囲温度	- 1 0 ~ + 6 0 ° C (結露なきこと)
設置場所	屋内：壁掛式
配線接続	端子式 (M 3 セルフアップ端子)
質量	約 1 , 2 6 0 g
外観	S P C C 鋼板焼付塗装 (オフホワイト)

品名 端末確認ユニット

品番 R D - 0 6 T



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.